

Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Одинцово. Можайское шоссе,
д.12
(место составления акта)

“ 01 ” марта 20 18 г.
(дата составления акта)
10-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ _____

По адресу/адресам: Московская область, Рузский район, р.п. Тучково, ул. Партизан, д.33, стр.1
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о плановой выездной проверке № 10-3860-д от 22.01.2018г.

была проведена _____
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальной бюджетной организации дополнительного образования Тучковской детской
музыкальной школы

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

<u>06</u>	<u>февраля</u>	<u>20 18</u>	г. с	<u>13</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>14</u>	час.	<u>00</u>	мин. Продолжительность	<u>1ч</u>
<u>16</u>	<u>февраля</u>	<u>20 18</u>	г.с	<u>12</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>13</u>	час.	<u>00</u>	мин. Продолжительность	<u>1ч</u>
<u>01</u>	<u>марта</u>	<u>20 18</u>	г.с	<u>09</u>	час.	<u>00</u>	мин. до	<u>10</u>	час.	<u>00</u>	мин. Продолжительность	<u>1ч</u>

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/ 3 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Одинцовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Московской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Вателешникова О.М. 24.01.2018г. 12ч. 40 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Молоканова Елена Николаевна- главный специалист-эксперт;
Черкасова Наталья Михайловна – ведущий специалист-эксперт;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций)

указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ ДО Тучковская музыкальная школа Фательникова Ольга Михайловна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Школа имеет лицензию на образовательную деятельность № 75872 от 08.06.2016г. Серия 50ЛЮ1 № 0007752.

ИНН 5075015035; ОГРН 1035011654721

Представлены договора:

1. Договор на поставку бутылированной воды и аренду кулера № 6-00000123 от 01.01.2018г.
2. Договор № 210 от 22.12.2017г. с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» о проведении дезинсекции и дератизации.

Земельного участка школа не имеет. Проезды и дорожки к зданию имеют асфальтовое покрытие. Здание МБОУ ДОД Тучковская ДМШ расположено в отдельно стоящем кирпичном 2-х этажном здании 1972 г постройки, капитальный ремонт здания проводился в 2016г. Здание школы не типовое, общая площадь здания 438,2 кв.м. Водоснабжение, отопление и канализование централизованное, от сетей пос. Тучково.

Перед входом, на здании школы, в соответствии с требованиями п. 5 ст. 12 Федерального закона № 15-ФЗ от 23 февраля 2013 г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" установлены знаки о запрете курения табака. На первом этаже здания имеется: гардероб, 4 учебных кабинетов площадью от 16 до 21 кв.м., концертный зал, санузел для обучающихся, кладовая, техническое помещение. На втором этаже имеется: 5 учебных кабинетов, административные кабинеты, серверная, санузел для сотрудников. Гардероб для учащихся школы организован на первом этаже. Гардероб оснащен вешалками, крючками для одежды.

Санузел для детей расположен на первом этаже, левее входа в класс на противоположной стороне коридора. Площадь санузла 13.4 кв.м. В санузле установлен 2 унитаза, один из которых оборудован поручнями для маломобильных детей, раковина для мытья рук с подводкой воды, имеется электросушилка для рук. Мыло, туалетная бумага имеется. Стены и пол санузла облицованы керамической плиткой, потолок окрашен.

Учебные помещения расположены на двух этажах здания. Площадь кабинетов от 16 кв.м. до 21 кв.м. Стены учебных классов школы оклеены обоями под покраску и окрашены краской светлых тонов, потолки подвесные- типа «армстронг», полы устланы линолеумом. В классах для групповых теоретических занятий установлены парты, учебная доска с дополнительным освещением. Ученическая мебель в соответствии с требованиями ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции», используемая в учреждении обеспечивает возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей. Поверхности мебельных деталей из древесных материалов имеют защитные или защитно-декоративные покрытия.

Освещение естественное левостороннее через окна(стеклопакеты), искусственное - светодиодные лампы. Перегоревших ламп нет.

Вентиляция естественная, проветривание через фрамуги. Доступ к фрамугам не затруднен. В рамках плановой проверки проведены измерения параметров микроклимата в учебных

помещениях. Параметры микроклимата (температура и влажность) соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

По договору на оказание услуг по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, заключенным с ФГУП «Московский областной центр дезинфекции» предусмотрена дератизация и дезинсекция. Актом обследования объекта на наличие синантропных насекомых установлено, что в помещениях учреждения не обнаружены синантропные насекомые.

Основным видом деятельности школы является образовательная деятельность, включающая в себя реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств (по различным видам искусств), дополнительных общеразвивающих и общеобразовательных программ художественно – эстетической направленности. В школе обучается 127 детей в возрасте от 6 до 17 лет. Обучение проводится в 2 смены. Время работы школы с 8-00 до 20-00. Предпрофессиональные программы-11 человек, художественно – эстетические программы- 49 человек, общеразвивающие программы-67 человек, подготовительная группа- 8 человек.

В школе проводится обучение игры на музыкальных инструментах, по специальностям: фортепиано, синтезатор, домра, флейта, гитара. В настоящее время в школе обучается 125 детей, в возрасте от 6 до 16 лет. Время работы школы с 09-00 до 20-00. Занятия для каждого ребенка проводятся согласно расписания 3-4 раза в неделю, индивидуально и группами.

Для организации питьевого режима на втором этаже установлен кулер с бутилированной водой и одноразовые стаканчики. В рамках проведения проверки проведен лабораторный контроль качества питьевой воды. Результаты микробиологических исследований воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости» (протоколы лабораторных исследований ФФБУЗ ЦГЭ МО №473/102 от 12.02.2018г.)

Представлены медицинские книжки сотрудников согласно штатного расписания-19 шт. Работники общеобразовательного учреждения прошли периодический медицинский осмотр, гигиеническое обучение и аттестацию. Вакцинация сотрудников против гриппа проведена (100% вакцинированных). У следующих сотрудников: Ерзикян В.Л., Липина Н.Н., Пахомов С.В., Рябых Ю.В., Ковалева Ю.И. в медицинских книжках отсутствуют сведения о двукратной иммунизации против кори.

Уборка помещений проводится ежедневно. Один раз в месяц во всех видах помещений проводится генеральная уборка. Уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств (Химитекс, Санлюкс). На втором этаже, в отдельном помещении перед санузлом, в специальных шкафах хранятся моющие и дезинфицирующие средства. Документы подтверждающие их безопасность и возможность использования в детском учреждении предоставлены. Для удобства уборки на каждом этаже имеется специальная передвижная уборочная тележка.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Должностное лицо директор МБОУ ДО Тучковская музыкальная школа допустило нарушения предусмотренные ч. 1 ст. 6.7. КоАП РФ


У следующих сотрудников: Ерзикян В.Л., Липина Н.Н., Пахомов С.В., Рябых Ю.В., Ковалева Ю.И. в медицинских книжках отсутствуют сведения о двукратной иммунизации против кори, что не соответствует требованиям п. 1.9 СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


_____ (подпись проверяющего)


_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)





Прилагаемые к акту документы: протоколы ФФБУЗ «ЦГиЭ в Московской области» в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, г. Звенигороде

Метеорологических факторов (параметры микроклимата) № 3474/102 от 08.02.2018г.

Исследования пищевых продуктов (вода питьевая из кулера) № 473/102 от 12.02.2018г.


Предписание юридическому лицу № 10-38/42 от 01.03.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

 
_____  _____ 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


_____ (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ”  20  г.


_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)